



תאריך הפקת תעודה: 07/07/2020

תוצאות בדיקות מים- תעודת בדיקה מספר 20-378644

09:20 08/06/2020	תאריך ושעת דיגום
08/06/20 14:30 5.3° C	תאריך שעה וטמפ' קבלה
15:00 08/06/20	תאריך ושעת בדיקה
	מס הזמנה

0528510026	טלפון
1766	נדגם ע"י בלום יאיר
emilo@univ.haifa.ac.il	מייל
	נפת מ.הבריאות

	לקוח אוניברסיטת חיפה
	איש קשר ארז מילוא
	כתובת רח' אבא חושי, חיפה 31905
	אתר דיגום

Free chlorine	Turbidity	pH	Temp	Legionella count	תיאור הדוגמא	מספר מעבדה
0	0.2	7.0	31	<1	מגדל מים אשכול	20-378644/001
0	0.1	7.0	32	<1	מאגר מים חמים	20-378644/002
0	0.2	7.0	30	<1	מגדל קירור ישן	20-378644/003
0	0.2	7.4	26	<1	מגדל קירור חדש	20-378644/004
0	0.2	7.3	26	<1	מגדל כיבוי אש	20-378644/005
0	0.2	7.6	47	<1	אולם ספורט	20-378644/006
0	0.2	7.7	29	<1	חדר מורים בניין רבין	20-378644/007
0	0.2	7.8	31	<1	מאגר מים ימני מעונות	20-378644/008
0	0.2	6.9	30	<1	מאגר מים שמאלי מעונות	20-378644/009
SM4500CL F	SM2130B	SM4500 H+B		ISO 11731		שיטה/תקן
mg / l	NTU		DegC	CFU / 1000 ml		יחידת מידה
קריים 0.2-0.5	<1	קריים 6.5-9.5		250		ספציפיקציה *
א	א	א ב	(-)	א ב		הסמכה/הכרה

הפרמטרים הפיסיקאליים נדגמו בשטח ע"י הדוגם המוסמך



תאריך הפקת תעודה: 07/07/2020

*** לפי הנחיות המהנדס הראשי למניעת התרבות לגיונלה במערכות מים, פברואר 2011, או מהדורה עדכנית**

הסמכות / הכרות :

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים

א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 ג. הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור נאותים (GMP)

ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות. (-) אין הסמכה ואין הכרה

יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים. הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

תחום מים:

סוקר: סמנכ"ל מקצועי ד"ר דב שליסברג. :
*** סוף תעודת בדיקה ***

מאשר: ראש צוות אולג קרסנוב :